

Plán výluk elektrizační soustavy Coal Services a.s. ve dnech 1. 5. a 8. 5. 2018

1. 5. 2018

El. rozvodna	Výluka od - do	Práce na el. zařízení	Poznámka
Rozvodna 110 kV Lišnice	1.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	tranzit 110kV V1526 a V1530 zapnutý; T101, T102 - 110/35kV - vypnuty; rozvodna 35kV vypnuta
Rozvodny TSM H XX DT H XX a VSS H XX, TR XX.	1.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu Lišnice.
Rozvodna Hrabák, rozvodny TR3, TR6, TR Š10, TR98.	1.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu Lišnice.
Rozvodna Kopisty, TR2, TR3 NZ Kop., TR70 sídliště ČSD, TR69 garáže	1.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu Lišnice.
TR Julius III	1.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí transformovny	Vazba na rozv.Lišnice; vývody 0,4kV vypnuty.
Rozvodna Vrbenský Třebušice, TR Vrbenský Souš	1.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozv. JŠ-lom a rozv. Lišnice Po ukončení prací bude standardní provoz, napájení z rozvodny JŠ-lom.
Rozvodna JŠ-lom; TR62, TR63, TR78; rozvodny - Š1, Š4	1.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Po ukončení prací standardní provoz, napájení z rozvodny R110 ČSA - V41
Rozvodna 110 kV ČSA		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Podružné rozvodny na lokalitě ČSA: Povrch ČSA - nová, Povrch ČSA - stará, Rozvodna OM, SKRÝVKA, NSLM, Hasiči OM, Eliška		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna USK		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodny ÚUK - R1, R2, R3, R4, R5		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna HMGD		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
TR - Výtopna		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna KSK- SUB a.s.		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna BSM - KC ILF Praha		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna Kohinoor - PKÚ, TR - DHL		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna Herkules		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna Centrum		Rozvodna v provozu	Standardní provoz

8. 5. 2018

El. rozvodna	Výluka od - do	Práce na el. zařízení	Poznámka
Rozvodna 110 kV ČSA	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vedení V1527 a V1529 zapnuté (tranzit rozpojen); T1, T2, T3 - 110/35kV - vypnuty; rozvodna 35kV vypnuta; rozvodna 6kV vypnuta; (měření VN ochran SPAC 536 C1)
Rozvodny TSM A XX, VSS A XX, HSS XX, SSZ, TR XX	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu ČSA
Podružné rozvodny na lokalitě ČSA: Povrch ČSA - nová, Povrch ČSA - stará, Rozvodna OM, SKRÝVKA, NSLM, Hasiči OM, Eliška	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna USK	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodny ÚUK - R1, R2, R3, R4, R5	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna HMGD	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
TR - Výtopna	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna KSK- SUB a.s.	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA Upozornění na zajištění náhradního napájení tel. ústředny, zajistí technický dispečink OENE.
Rozvodna BSM - KC ILF Praha	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Kohinoor - PKÚ, TR - DHL	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize stožárové stanice včetně odpojovače	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Herkules TR Herkules	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Centrum	8.5.2018, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna 110 kV Lišnice		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodny TSM H XX DT H XX a VSS H XX, TR XX.		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna Hrabák		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna Kopisty, TR 2, TR 3 NZ Kop., TR 70 sídliště ČSD, TR 69 garáže		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
TR Julius III		Rozvodna v provozu	Standardní provoz
Rozvodna JŠ-lom		Rozvodna v provozu	Standardní provoz Rozvodna bude napájena z linky V 3510 a V 43 z rozvodny Lišnice
Rozvodna Vrbenský Třebušice, TR Vrbenský Souš		Rozvodna v provozu	Standardní provoz

1. Koordinaci činností pracovníků úseku EEn, externích firem a průběh výluk řídí :

Pracoviště/ lokalita	Tel. spojení	Odpovědný pracovník
Úsek elektroenergetiky	tel. 2637/mobil 606631623	Vedoucí úseku p. Petr Dvořák
Úsek elektroenergetiky	tel. 2623/mobil 725015404	Zástupce vedoucího úseku p. Rostislav Bolomský
Rozvodna ČSA	tel. 5436/mobil 724260701	Mistr rozveden p. Zdeněk Bruna
Rozvodna DJŠ	tel. 4356/mobil 724260701	Mistr rozveden p. Zdeněk Bruna
Rozvodna USK	tel. 4256/mobil 724260701	Mistr rozveden p. Zdeněk Bruna
Rozvodna Herkules	tel. 9346/mobil 724260701	Mistr rozveden p. Zdeněk Bruna
Rozvodna HMGD	tel. 5646/mobil 724260701	Mistr rozveden p. Zdeněk Bruna
Rozvodny ÚUK - R1, R2, R3, R4, R5	tel. 4856/mobil 724260701	Mistr rozveden p. Zdeněk Bruna
Rozvodna Lišnice	tel. 2576/mobil 602306964	Mistr rozveden p. Aleš Kopecký
Rozvodna Hrabák	tel. 2556/mobil 602306964	Mistr rozveden p. Aleš Kopecký
Rozvodna Kopisty	tel. 3856/mobil 602306964	Mistr rozveden p. Aleš Kopecký
Rozvodna Centrum	tel. 4432/mobil 606648836	HEN Inq. František Sedláč

2. Časový sled manipulací kontrolují, řídí a projednání výluk s externími odběrateli a dodavateli provedou :

ŘAS - OENE	tel. 3410/mobil 731900289	Martin Maximovič
ŘAS - OENE - technický dispečink	tel. 3443, 3444 mobil 602451648	dispečer na směně

3. Plán výluk sestavili, předložil a schválil :

Sestavili:
Martin Maximovič
Petr Dvořák
Rostislav Bolomský

Předkládá :
VO: ing. Gustav Hošťálek

Schvaluje :
Ředitel obslužných činností Coal Services a.s.: ing. Pavel Kounovský

Dne: 4.4.2018