



POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN PRO PROVOZNÍ BUDOVU V SEV.EN^{EC}

Platnost: 3.8.2015

Účinnost: 5.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupínková OZO, č.osv. Z-87/2010

Schválil: Ing. Aleš Pánek, vedoucí odb. podpora a služby

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN PRO PROVOZNÍ BUDOVU

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálů z objektů zasažených požárem.

Prostory: 1. - 7. nadzemní podlaží

V případě požáru v objektu provozní budovy je povinností pověřených osob zajistit bezpečnou evakuaci všech osob z ohrožených prostor, kanceláří a šaten a následnou evakuaci materiálu.

OSOBA, KTERÁ BUDE ORGANIZOVAT EVAKUACI

Evakuaci osob v provozní budově řídí do příjezdu jednotky HZSp pověřený zaměstnanec nebo jejich zástupci jmenovaní pro evakuaci osob z jednotlivých podlaží provozní budovy:

- 7. NP (6. patro) - Ing. Fajdl Jan, zástupce p. Rambousek Miloš
- 6. NP (5. patro) - Ing. Landsmann Kamil, zástupce p. Šindelka Antonín
Ing. Kristl Daniel, zástupce Ing. Kos Pavel
- 5. NP (4. patro) - Ing. Kratochvíl Pavel, zástupce Ing. Posejpal Jan
p. Kubelka Jaroslav, zástupce Ing. Horčíčka Martin
- 4. NP (3. patro) - šatny - jeden zaměstnanec z provozu pověřený směnovým inženýrem
- 3. NP (2. patro) - šatny
- 2. NP (1. patro) - šatny - p. Mašátová Jaroslava - správce šaten
- 1. NP (přízemí) - jeden zaměstnanec z provozu pověřený směnovým inženýrem

MÍSTO, ZE KTERÉHO BUDE EVAKUACE ŘÍZENA

Stanoviště pověřených zaměstnanců řídících evakuaci osob z jednotlivých podlaží je v prostoru před vestibulem provozní budovy. V případě požáru v 1., 2., nebo 3. NP je možno pro evakuaci osob použít únikovou cestu ve 4. NP - východním směrem po kótě 10,80 m a dále pak po schodišťové věži u 1. DB. Stanoviště pověřených zaměstnanců řídících evakuaci osob je v tomto případě na chodbě u 1. DB.

OSOBY, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA

Při evakuaci osob jsou povinni na výzvu zaměstnanců řídících evakuaci být nápomocni všichni zaměstnanci Sev.en EC, a.s. Po příjezdu jednotky HZSp jsou pověřený zaměstnanci řídící evakuaci osob a materiálu povinni uposlechnout příkazů velitele jednotky HZSp, velitele zásahu.

PROSTŘEDKY, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA

Pokyn k provedení evakuace osob bude vydán prostřednictvím **závodního rozhlasu** nebo voláním **"HOŘÍ"**. V hlášení závodního rozhlasu bude také uvedeno, kterou chráněnou

únikovou cestu pro evakuaci osob a materiálu použít. V případě částečné evakuace bude v hlášení uvedeno, které patro se má evakuovat.

URČENÍ CEST A ZPŮSOBU EVAKUACE

Použití únikových cest k evakuaci určí pověření zaměstnanci řídící evakuaci dle současné situace. Chráněné únikové cesty jsou vyznačeny v informačním systému budovy a zakresleny v grafickém plánu objektu, který je nedílnou součástí tohoto požárního evakuačního plánu. Při evakuaci osob je **v případě požáru zakázáno používat osobních a nákladních výtahů.**

Pořadí evakuovaných osob:

- 1.) Podlaží bezprostředně ohrožené požárem
- 2.) Vyšší podlaží (ohrožení zplodinami hoření)
- 3.) Další prostory dle rozhodnutí velitele zásahu

MÍSTO, KDE SE EVAKUOVANÉ OSOBY BUDOU SOUSTŘEĐOVAT

Shromaždiště evakuovaných osob je v prostoru mezi **komínem a bagrovací stanicí**. V případě ohrožení shromaždiště nebo na příkaz velitele zásahu odvedou pověřené osoby shromážděné zaměstnance do bezpečného prostoru.

ZAMĚSTNANEC, KTERÝ PROVEDE KONTROLU POČTU EVAKUOVANÝCH OSOB

Bezprostředně po ukončení evakuace provedou kontrolu evakuovaných výše jmenovaní zaměstnanci.

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI POSTIŽENÝM OSOBÁM

První pomoc postiženým poskytne zdravotní středisko Sev.en EC, případně členové jednotky HZSp.

URČENÍ MÍSTA, NA KTERÉM SE BUDE SOUSTŘEĐOVAT EVAKUOVANÝ MATERIÁL

Po ukončení evakuace osob se provede evakuace materiálu. Druh a množství evakuovaného materiálu určí dle současných podmínek vedoucí jednotlivých odborů, oddělení, příp. firem v pronájmu po dohodě s velitelem zásahu. Evakuovaný materiál bude ukládán v prostoru mezi komínem a zauhlovací věží č. VI.

URČENÍ ZPŮSOBU JEHO STŘEŽENÍ

Střežení evakuovaného materiálu bude zabezpečovat osoba, kterou určí výše jmenovaný zaměstnanec v průběhu kontroly počtu evakuovaných osob.

Závěrečná ustanovení:

- 1) S opatřeními upravenými v požárním evakuačním plánu musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, kteří mají určené pracoviště v prostorách provozní budovy a dále všechny osoby, které v uvedených prostorách využívají šatny a umývárny.
- 2) Opatření upravená požárním evakuačním plánem budou nejméně 1x za rok prověřována formou cvičného požárního poplachu.


Ve Chvaleticích dne 3.8.2015

.....
Zpracoval: Ladislava Lupínková
OZO PO (č. osv. Z 87/2010)

.....
Schválil: Ing. Aleš Pánek
vedoucí odb. podpora a služby


Sev.en EC, a.s.

Provozní budova 1.NP



Sev.en EC, a.s.

Provozní budova 2., 3., 5., 6. a 7. NP



Sev.en EC, a.s.

Provozní budova 4. NP

