



POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN PRO KOTELNU V SEV.EN^{EC}

Platnost: 3.8.2015

Účinnost: 5.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupínková, OZO PO, č. osv. Z-87/2010

Schválil: Ing. Aleš Pánek, vedoucí odb. podpora a služby

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN PRO KOTELNU

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálů z objektů zasažených požárem.

OSOBA, KTERÁ BUDE ORGANIZOVAT EVAKUACI

Evakuaci osob řídí zaměstnanec zařazený ve funkci **vedoucí dvojbloku**, č. telefonu **2106, 2107**, mobil - I.BL **725 628 784**, II.BL **725 628 785**.

MÍSTO, ZE KTERÉHO BUDE EVAKUACE ŘÍZENA

Stanoviště zaměstnance řídícího evakuaci osob je v prostoru u vchodových vrat u K 1 nebo za K 4 podle místa požáru.

OSOBY, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA

Při evakuaci jsou povinni na výzvu zaměstnance řídícího evakuaci být nápomocni všichni zaměstnanci Sev.en EC, a.s.. Výjimku tvoří členové HZSp, kteří provádějí hasební práce. Do příjezdu jednotky HZSp řídí evakuaci osob zaměstnanec zařazený ve funkci **vedoucí dvojbloku**, č. telefonu **2106** nebo **2107**, po příjezdu jednotky HZSp velitel zásahu.

PROSTŘEDKY, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA

Pokyn k provedení evakuace osob bude vydán prostřednictvím megafonu voláním **"HOŘÍ"**, vyhlášení místním rozhlasem a pro dílnu firmy Zachar a OTIS pomocí telefonního spojení.

OTIS - servis výtahů - kóta 32 metrů - telefonní číslo - **724 228 271**

p. Zachar - dílna podavačů - kóta 29 metrů - telefonní číslo - **728 845 216**

firma **Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. (BIS)** - tel. 4515, mobil **725 385 635**

URČENÍ CEST A ZPŮSOBU EVAKUACE

Použití únikových cest k evakuaci určí zaměstnanec řídící evakuaci dle současné situace. Únikové cesty jsou zakresleny v grafickém plánu objektu kotelny, který je nedílnou součástí tohoto požárního evakuačního plánu. Při evakuaci osob je **v případě požáru zakázáno používat osobních a nákladních výtahů.**

Pořadí evakuovaných osob :

- 1) Podlaží bezprostředně ohrožené požárem
- 2) Vyšší podlaží (ohrožení zplodinami hoření)
- 3) Další prostory dle rozhodnutí velitele zásahu

MÍSTO, KDE SE EVAKUOVANÉ OSOBY BUDOU SOUSTŘEĐOVAT

Shromaždiště evakuovaných osob je pro I. dvojblok před **vchodem do provozní budovy**,
Shromaždiště evakuovaných osob pro II. dvojblok je v prostoru **mezi komínem a bagrovací stanicí**.

ZAMĚSTNANEC, KTERÝ PROVEDE KONTROLU POČTU EVAKUOVANÝCH OSOB

Bezprostředně po ukončení evakuace provede **kontrolu** evakuovaných **osob vedoucí prvního a druhého dvojbloku**.

V případě ohrožení shromaždiště nebo na příkaz velitele zásahu odvedou kontrolující shromážděné osoby do bezpečného prostoru.

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI POSTIŽENÝM OSOBÁM

První pomoc postiženým poskytne zdravotní středisko v Sev.en EC, případně členové HZSp.

URČENÍ MÍSTA, NA KTERÉM SE BUDE SOUSTŘEĐOVAT EVAKUOVANÝ MATERIÁL

S evakuací materiálu se neuvažuje. Jedná se o zabudované technologické zařízení.


Ve Chvaleticích dne 3.8.2015

.....
Zpracoval: Ladislava Lupínková
OZO PO (č.osv.Z-87/2010)


.....
Schválil: Ing. Aleš Pánek
vedoucí odb.podpora a služby

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SMĚRU ÚNIKOVÝCH CEST


Kotelna - 1. DB kóta 10,80 m a 24 m



Kotelna - 2. DB kóta 10,80 m a 24 m



KOTELNA 0 m



KOTELNA 32 m a 38 m

