

REGISTR RIZIK

20. STAVENIŠTĚ

20.1 Specifika pohybu na staveništi

J

P.č.	Zdroj rizika	Riziko, ohrožení	Závažnost	Pravděpo dobnost	Míra rizika	Opatření	Bezpečnostní požadavek
1	Vstup a pohyb na staveništi	Poranění v důsledku působení rizik spojených s prováděním stavebních činností dalších osob, nedostatečné informace o zdrojích rizik a opatřeních na ochranu před nimi	2	a	příjemné	Dodržovat zákaz vstupu na staveniště bez oprávnění, tzn. bez proškolení z místních podmínek nebo bez doprovodu osoby znalé místních podmínek. Dodržovat zákaz vstupu bez základních OOPP (přilba ochranná, pracovní obuv, pracovní oděv) a bez dalších OOPP stanovených bezpečnostními značkami, místní dokumentací nebo pokyny.	
2	Pohyb po komunikaci staveniště	Poranění částí těla v důsledku pádu na komunikaci při klopýtnutí, zakopnutí, uklouznutí	2	a	příjemné	Na staveniště vstupovat pouze v pevné pracovní obuvi. Při pohybu po komunikacích staveniště dbát zvýšené pozornosti, tzn. sledovat překážky na komunikaci, nerovnosti terénu, volit vhodnou trasu chůze. Nevstupovat na místa nedostatečně osvětlená. Požadovat po zhotovitelích řádný úklid komunikací, zejména odstranění bláta, sněhu, náledí apod. Požadovat po zhotovitelích řádné zajištění otvorů, výkopů a dalších nebezpečných míst v souladu s požadavkem právních předpisů (ohrazením nebo oplocením a umístěním bezpečnostních značek a signálů). Seznámit se s platným řádem staveniště nebo podobným dokumentem upravujícím bezpečnostní požadavky na staveništi.	
		Poranění při pádu do hloubky nebo propadnutí u nedostatečně zajištěných otvorů, výkopů	3	b	značné	Nevstupovat na místa, která nejsou komunikacemi, nepodlézat nebo nepřelézat zábradlí pracovních přechodů, plošin, lávek a jiných ohrazených prostorů. Nevstupovat na hranu výkopů a jam.	
3	Doprava na staveništi	Poranění při zachycení, stržení nebo porazení vozidlem nebo stavebním mechanismem	3	a	mírné	Dodržovat příkazy a zákazy stanovené místní dokumentací (např. Dopravní řád stavby, Řád staveniště apod.). Respektovat a dodržovat bezpečnostní značky a signály. Při pohybu na staveništích používat OOPP pro zvýšení viditelnosti (tzn. vesty nebo doplňky s vysokou viditelností) v souladu s požadavky místních předpisů nebo v souladu s požadavky zhotovitelů.	
		Snížená orientace v důsledku hluku	1	c	mírné	Při pohybu po staveništních dbát zvýšené pozornosti a dodržovat další bezpečnostní opatření tzn. sledovat dění na staveništi, chodit pokud možno při levém okraji komunikace, - komunikace přecházet nejkratší trasou a po předchozím rozhlédnutí.	
		Zvýšená míra znečištění pokožky nebo oděvu v důsledku prachu	1	b	příjemné	Na staveniště vstupovat v pracovním oděvu.	

P.č.	Zdroj rizika	Riziko, ohrožení	Závažnost	Pravděpo- dobnost	Míra rizika	Opatření	Bezpečnostní požadavek
4	Prostory s rizikem pádu z výšek, do hloubky	Poranění v důsledku pádu, smrt.	3	b	značné	viz. RR Práce ve výškách a nad hloubkou.	
5	Prostory, kde se provádí stavební práce a činnosti	Poranění hlavy nebo dalších částí těla v důsledku pádu břemen nebo předmětů	3	b	značné	Při pohybu po staveništi používat OOPP (ochranná přilba).	
		Zasažení částí těla odletujícími částmi, provozními kapalinami apod. Působení fyzikálních faktorů (hluk, prach, vibrace, teplota)	2	a	přijatelné	Dodržovat příkazy a zákazy stanovené zhotovitelem bezpečnostními značkami, tabulkami. Nevstupovat bezdůvodně na místa, kde se provádí stavební činnosti, případně požadovat pozastavení činnosti na nezbytně nutnou dobu. Do prostorů, kde se provádějí stavební činnosti vstupovat pouze s vědomím odpovědného vedoucího zaměstnance stavby. Používat OOPP stanovené zhotovitelem stavebních prací (ochranná přilba, pracovní obuv a oděv atd.).	
		Úraz elektrickou energií od dočasného elektrického zařízení staveniště	3	a	mírné	Při výskytu dočasných elektrických zařízení dbát základních bezpečnostních opatření: nevstupovat-nešlapat na pohyblivé elektrické kabely, nezasahovat do staveništních rozvaděčů, nedotýkat se kabelů, vyhýbat se podezřelým místům (např. viditelné poškození kabelu, kabely vedené ve vodě nebo na vlhké zemině-komunikaci apod.).	
		Poranění těla při řešení krizových situací (nutná evakuace, nouzové opuštění pracoviště apod.)	2	a	přijatelné	Při vstupu do prostorů, kde se provádějí stavební činnosti ověřit možnost nouzového opuštění prostoru, seznámit se s únikovými cestami a východy.	
6	Provozování zařízení elektrárny za souběhu stavebních činností	Poranění v důsledku vzájemné ohrožení prováděnými činnostmi	2	a	přijatelné	V případě provádění prací souvisejících s provozem elektrárny za souběhu stavebních činností zajistit dodržení základních bezpečnostních opatření tzn.: vzájemně se písemně seznámit s riziky a opatřeními na ochranu před nimi; uzavřít písemnou dohodu mezi zúčastněnými stranami a určit osobu koordinující provádění bezpečnostní opatření; určit osoby odpovídající za BOZP, PO, OŽP na pracovišti za zúčastněné strany; dodržovat opatření, stanovená koordinující osobou, vzájemně se před zahájením prací informovat o aktuálním dění a změnách souvisejících s bezpečnostními opatřeními; dohodnout systém poskytnutí první pomoci na společných pracovištích.	

P.č.	Zdroj rizika	Riziko, ohrožení	Závažnost	Pravděpo dobnost	Míra rizika	Opatření	Bezpečnostní požadavek
7	Provádění NDT zkoušek - působení ionizujícího záření	Ozáření organismu, poškození zdraví v důsledku ionizujícího záření	2	a	příjemné	Dodržovat zákazy vstupu do dočasných kontrolovaných pásem, respektovat pokyny sdělované bezpečnostním značením. Dobu pobyту v blízkosti dočasného kontrolovaného pásma snížit na minimum.	Práce se zdroji ionizujícího záření prováděné smluvním partnerem musí být sděleny příslušným zaměstnancům ECH v souladu s Pravidly chování v ECH a.s..